Paar isolierende Handschuhe Klasse 0 T9

Artikelnummer : OE 0309



Artikelbezeichnung	Paar isolierende Handschuhe Klasse 0 T9
Barcode	3701555300764
Intro	Größe 9
Texte	Ein Paar 3-in-1-Isolierhandschuhe aus Naturkautschuk. Im Gegensatz zu den meisten auf dem Markt erhältlichen Handschuhen, die ursprünglich für den industriellen Einsatz bestimmt waren, wurde dieses Handschuhpaar speziell für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hybrid- und elektrischen Antrieben entwickelt. Die Handschuhe sind ergonomisch geformt und passen sich perfekt der natürlichen Haltung der Hand an. Zudem wurde ihre Dicke auf ein Minimum reduziert, was den Tragekomfort und die Fingerfertigkeit beim Umgang mit Kleinteilen erhöht. Dieses Handschuhpaar bietet dreifachen Schutz: elektrischen, mechanischen und thermischen Schutz. Um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die richtige Handschuhgröße zu wählen.
Mehr Produkt	Komfort, Fingerfertigkeit, dreifacher Schutz
Merkmale	Merkmale: - Länge: 36 cm - Isolierhandschuh: mechanische, elektrische und thermische Beständigkeit (ARC-FLASH) - Außenbeschichtung an Handfläche und Fingern mit Prägung für optimalen „Grip", auch unter feuchten oder fettigen Bedingungen - Kategorie AZC (Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen)

Normen
- EN 60903 (Doppel-Dreieck-Logo): geeignet für Arbeiten unter elektrischer Spannung
- EN 388 (Hammer-in-Schild-Logo): mechanische Festigkeit gemäß Norm
- EN 61482-1-2: Kleidung gegen thermische Gefahren durch Lichtbögen
- CE 0333: PSA der Kategorie III (lebensbedrohliches Risiko oder Risiko irreversibler Verletzungen) – PSA mit komplexer Konstruktion
- Klasse 0: Schutz bei 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom.

Die von diesen Handschuhen erreichten Qualifikationen sind 1121 EN 388 und APC 1 für den Lichtbogen.
Diese Zertifizierungen ermöglichen den Einsatz des Handschuhs allein (ohne Überhandschuh) für alle Arbeiten an spannungslosen Anlagen, bei denen die Risikoanalyse einen Wert unter 1121 für das Risiko der Mechanik und unter APC 1 für das Lichtbogenrisiko ergibt.
Wird einer dieser Werte überschritten, muss entweder ein Überhandschuh zusätzlich zu diesem Handschuh oder ein Verbundhandschuh verwendet werden.
Für Arbeiten unter Spannung schreibt die Norm entweder Latexhandschuhe und einen Lederüberhandschuh oder einen Verbundhandschuh vor.

Rat Ein Verfallsdatum ist in den Normen nicht festgelegt. Das Datum der ersten Benutzung der Handschuhe sowie die Daten der regelmäßigen Kontrollen sind an den dafür vorgesehenen Stellen auf den Handschuhen zu vermerken. Die Kontrollen bestehen aus einem Luftdrucktest (OE 0305) und einer Sichtprüfung, wenn der Handschuh aufgeblasen ist. Die dielektrische Prüfung ist nicht vorgeschrieben, kann aber auf Wunsch des Besitzers durchgeführt werden. Wir empfehlen einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Öffnen der Schutzverpackung.

Dauer der Garantie Pas de garantie (consommable)

Spannung 1000V

Länge 360 mm

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren NO

Kundenvorteil Sparsam: 1 Paar Handschuhe reicht aus, um vollständigen Schutz zu gewährleisten!



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)