Par de guantes aislantes class 0 t9

Referencia : OE 0309



nombre de artículo	Par de guantes aislantes class 0 t9
Código de barras	3701555300764
Introducción	Talla 9
Texto	Par de guantes aislantes 3 en 1, de caucho natural. A diferencia de la mayoría de los guantes del mercado, que proceden del sector industrial, este par de guantes está especialmente diseñado para trabajar con vehículos eléctricos e híbridos. Estos guantes ergonómicos se adaptan perfectamente a la posición natural de la mano. Además, su grosor se ha reducido al mínimo, lo que aumenta la comodidad de uso y la destreza a la hora de manipular piezas pequeñas. Este par de guantes ofrece una triple protección: eléctrica, mecánica y térmica. Para garantizar un uso óptimo, es importante elegir la talla adecuada de guantes.
Más producto	Comodidad, destreza, triple protección
Caracteristicas	Caracteristicas: - longitud: 36 cm - guante aislante: resistencia mecánica, eléctrica y térmica (ARC-FLASH) - Revestimiento exterior en la palma y los dedos con relieve para un «agarre» óptimo, incluso en condiciones de humedad o grasa - Categoría AZC (resistencia a los ácidos, al ozono y a temperaturas muy bajas) Normas - EN 60903 (logotipo del doble triángulo): adecuado para trabajos bajo tensión eléctrica - EN 388 (logotipo del martillo dentro de un escudo): resistencia mecánica según la norma

- EN 61482-1-2: ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico
- CE 0333: EPI de categoría III (riesgo mortal o de lesiones irreversibles) – EPI de diseño complejo
- clase 0: protección de 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

Las clasificaciones obtenidas por estos guantes son 1121 EN 388 y APC 1 para el arco eléctrico.
Estas clasificaciones permiten el uso del guante por sí solo (sin sobreguante) para todas las actividades fuera de tensión cuyo análisis de riesgos sea inferior a 1121 para el riesgo mecánico y a APC 1 para el riesgo de arco eléctrico.
Si se supera alguno de estos valores, se debe utilizar bien un sobreguante como complemento de este guante, bien un guante compuesto.
Para los trabajos bajo tensión, la norma exige bien guantes de látex y un sobreguante de cuero, bien un guante compuesto.

Consejos Las normas no establecen fechas de caducidad. La fecha de la primera utilización de los guantes, así como las fechas de los controles periódicos, deben marcarse en los espacios previstos para ello en los guantes. Los controles consisten en una prueba de inflado con aire (OE 0305) y una comprobación visual cuando el guante está inflado. La prueba dieléctrica no es un requisito, pero puede realizarse a petición del propietario.
Recomendamos una vida útil de 18 meses a partir de la apertura del envase protector.

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Tensión 1000V

Longitud (mm) 360 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)