Par isolerande handskar klass 0 T9

Art.nr : OE 0309



Beskrivning av artikeln	Par isolerande handskar klass 0 T9
Streckkod	3701555300764
Intro	Storlek 9
Texter	Ett par 3-i-1-isoleringshandskar av naturgummi. Till skillnad från de flesta handskar på marknaden som ursprungligen är avsedda för industriellt bruk är detta par handskar särskilt utformade för arbete på hybrid- och elektriska fordon. Handskarna är ergonomiska och anpassar sig perfekt efter handens naturliga ställning. Dessutom har tjockleken minimerats så mycket som möjligt, vilket ökar användarkomforten och fingerfärdigheten vid hantering av små delar. Detta par handskar erbjuder ett tredubbelt skydd: elektriskt, avseende mekanik och termiskt. För att garantera optimal användning är det viktigt att välja rätt storlek på handskarna.
Fler produkter	Komfort, fingerfärdighet, tredubbelt skydd
Funktioner	Funktioner: - längd: 36 cm - isolerande handske: mekanisk, elektrisk och termisk beständighet (ARC-FLASH) - yttre beläggning på handflatan och fingrarna med präglad yta för optimalt grepp, även under fuktiga eller oljiga förhållanden - kategori AZC (beständighet mot syra, ozon och mycket låga temperaturer) Standarder - EN60903 (logotyp med dubbla trianglar): lämplig för arbete under spänning

- EN388 (logotyp med hammare i ett sköldmärke): mekanisk hållfasthet enligt standarden
- EN61482-1-2: skyddskläder mot termiska faror från ljusbåge
- CE 0333: Personlig skyddsutrustning (PSU) av kategori III (livshotande risk eller risk för irreversibla skador) – PSU med komplex konstruktion
- klass 0: skydd mot 1 000 V växelström och 1 500 V likström.

Dessa handskar har erhållit klassificeringarna 1121 enligt EN 388 och APC 1 för ljusbågsskydd.
Dessa klassificeringar möjliggör användning av handsken ensam (utan överhandske) för alla arbeten på strömlösa anläggningar där riskbedömningen är lägre än 1121 för risken för mekanik och APC 1 för ljusbågsrisk.
Om något av dessa värden överskrids bör man antingen använda ett överhandskpar som komplement till denna handske eller en kompositхandske.
För arbete under spänning kräver standarden antingen latexhandskar och ett överhandskpar i läder eller en kompositхandske.

Rådet Standarderna definierar inte något utgångsdatum. Datum för första användning av handskarna samt datum för de periodiska kontrollerna ska anges i de utrymmen som finns på handskarna. Kontrollerna består av ett luftuppblåsningstest (OE 0305) och en visuell inspektion när handsken är uppblåst. Det dielektriska testet är inte obligatoriskt, men kan utföras på begäran av ägaren. Vi rekommenderar en period på 18 månader från det att skyddsförpackningen öppnats.

Garantitid Pas de garantie (consommable)

Spänning 1000V

Längd 360 mm

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande NO

Kundnytta Ekonomiskt: 1 par handskar räcker för att säkerställa totalt skydd!



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)